

ОДОБРЯВАМ: *Стойлов*
ИНЖ БОЙКО СТОЙЛОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ПЖПС”

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно поддържане
на система за търговско измерване на електрическа енергия
на тягов подвижен състав на "БДЖ - ПП" ЕООД

Наименование на изделието	Мярка	Количество
Напрежен трансформатор тип КРВ Intra VTS38 с коефициент на трансформация 25000/100V, комплект с високоволтов предизител, клас на точност 0,5 с първоначална проверка	бр.	4
Токов трансформатор тип RИHS Hmer с коефициент на трансформация 100/5A, проходен тип, клас на точност 0,5, максимално работно напрежение 0,72kV	бр.	4
Трифазен многофункционален електромер за промишлеността тип МТ830	бр.	4
Модем FTC 65	бр.	4
електромер ELM 201	бр.	1 ✓
Вентил отвод 29kV	бр.	5 ✓
Материали и консумативи за електрическа и механична комулация	бр.	5 ✓

