



**“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
ПОДЕЛЕНИЕ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ**

бул. „Мария Луиза“ №102, София 1202
факс: (+359 2) 931 16 95
www.bdz.bg



ОДОБРИЛ:
ЛЮБЕН НАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД



ОДОБРИЛ:
ИВАН ВЪЛЧЕВ
ПРОКУРИСТ НА
„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД



ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за доставка на LED осветителни тела, тръби и крушки за
нуждите на ППП София на „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД

I. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- LED прожектор
 - светлинен поток над 35 000 lumens
 - степен на защита IP 65
 - мощност между 200 и 500W
 - ъгъл на осветяване около 60° (градуса)
 - гаранция минимум 3 години
- LED прожектор
 - светлинен поток над 35 000 lumens
 - степен на защита IP 65
 - мощност между 200 и 500W
 - ъгъл на осветяване около 25° (градуса)
 - гаранция минимум 3 години
- LED крушка
 - бездроселно запалване
 - цокъл E40
 - светлинен поток над 4 700 lumens
 - гаранция минимум 2 години
- LED тръба
 - цокъл T8
 - дължина 120 см.
 - светлинен поток над 1 800 lumens
 - захранване едностранно AC220V
 - без дросел и стартер
 - гаранция минимум 2 години

II. МЯСТО НА ДОСТАВКА

Доставката следва да бъде извършена в склад на Възложителя, намиращ се на адрес: гр. София, ул. „Стефансон“ № 5, Вагонно депо Надежда.

Забележка: Настоящите технически изисквания се явяват неразделна част от договора за доставка.

инж. Мариан Борисов
Директор ППП София



Съгласувано с:
инж. Николай Ангелов
Началник ВД Надежда

Изготвил:
Георги Стоянов
Експерт, енергетик във ВД Надежда

Николай Ангелов
ТМВМА

*11.10.2019 г. Заличено на основание
Регламент 2016/1629*