



**“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ - ПЛОВДИВ**



бул. “Васил Априлов” № 3, Пловдив 4000, България
тел.: (+359 32) 62 65 32
bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg



УТВЪРЖДАВАМ:

L. Nankov / Иван Нанков
ЛЮБЕН НАНОВ

07.09.21
УПРАВИТЕЛ НА „БДЖ-П” ЕООД



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:

“Доставка на газ пропан за отопление на ремонтните цехове към Локомотивно депо Пловдив”

1. Състав и описание на продукта/описание и обхват на дейностите , описание на текущото състояние , очаквани резултати

Ремонтната дейност извършвана в Локомотивно депо Пловдив ППП Пловдив се осъществява в два ремонтни цеха-Дизелов цех и Подемен цех. За отопление на цеховете през зимния сезон са монтирани 6 броя газово –керамични излъчвателя, които работят с втечен газ пропан.

2.Общи изисквания за изпълнение на поръчката

- 2.1. Нормативни изисквания-не се изисква
- 2.2. Лицензи и права на собственост-не се изисква

3. Технически изисквания към продукта

3.1.Основни технически характеристики на продукта:

Втечен газ пропан , с показатели, както следва:

1. Описание – представлява летлив въглеродород /газ: пропан С3Н8/.
2. Относителна плътност на пропана спрямо /въздух =1/ :1,56 kg
3. Молекулно тегло, в g/mol - 44,10 g/mol
4. Температура на samozапалване,°C - 466°C
5. Налягане на наситените парите при t 45°C, МРа - 1,6 МРа
6. Специфична топлина на изгаряне минимална в течно състояние - 65608 KJ/m³
7. Специфична топлина на изгаряне максимална в газообразно състояние – 85627,3 KJ/m³

3.2. Специфични изисквания – не се изисква

3.3. Допълнителни изисквания , свързани с предмета на поръчката

1. Количество на доставката - **5080 килограма**

2. Място на доставката: град Пловдив, ул. „Академик Петър Динев“ №2

Локомотивно депо Пловдив, ППП Пловдив.

3. При участие в процедурата участникът следва да представи декларация за съответствие на предлаганите материали с техническите изисквания по т.3.1 и т.4 от настоящата техническа спецификация.

4. Изисквания за стандартизация и унификация

Втечнения газ пропан да отговаря на изискванията на БДС 5670 "Газове въглеродородни втечени" и БДС EN 27941 "Търговски пропан и бутан. Анализ чрез газова хроматография".

5. Изисквания за сервизно обслужване и описание на дейностите по гаранционна поддръжка – не се изисква

6. Изисквания към опаковката, маркировката, етикетирването и консервацията

Пропанът да се доставя в бутилки БВГ 100 собственост на доставчика. Дейностите по пълнене, транспорт, експлоатация, както и изискванията към техническите средства при осъществяване на доставката (изисквания към бутилки, регистрация и /или/ техническо освидетелстване, периодични прегледи, ревизии и други) се извършват и съблюдават съгласно „Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане“.

7. Гаранционен срок – не се изисква

8. Съпроводителни документи при извършване на доставката или услугата

Всяка партида от пропана да е съпроводена от документ който да съдържа :

- наименованието на завода-производител;
- наименование на продукта;
- количеството на продукта;
- номерът на партидата и датата на пълнене;
- резултатите от лабораторните изпитвания;
- номерът на бутилката;

9. Изисквания за обучение – не се изисква.

Съгласувал:....

инж. Ангел Даскалов
Директор ППП Пловдив



Изготвил:
инж. Елена Атанасова
старши експерт „ЕЕ“

Знаете ли о състояния
В момента 2016/079