



# “БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

гр. София 1080, ул. „Иван Вазов“ №3  
тел./факс: (+3592)9878869  
e-mail: [bdz\\_passengers@bdz.bg](mailto:bdz_passengers@bdz.bg)  
[www.bdz.bg/](http://www.bdz.bg/)

Member of GISQ Federation



ОДОБРЯВАМ:



**ИНЖ. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ**  
УПРАВИТЕЛ НА „БДЖ-ПП“ЕООД

## ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за „Доставка на противопожарни средства за ТПС“

### 1. Предмет на доставката:

Доставка на противопожарни средства за ТПС, които отговарят на “Техническа спецификация” и настоящите “Технически изисквания” на Възложителя.

### 2. Изисквания за качество:

#### 2.1 Технически изисквания към пожарогасителните средства:

Пожарогасителните средства, предмет на доставката, трябва да бъдат нови, неизползвани, стандартно производство с оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания.

Всички пожарогасители да са напълно окомплектовани (глава, манометър, маркуч или снегопреобразувател, стойка за стена), заредени, с етикет по БДС EN 3, със „СЕ” маркировка, ако продукта е произведен в Европейския съюз. За продукти произведени извън страните членки на Европейския съюз да се представи Сертификат за съответствието на продукта на европейските норми.

Пожарогасителните вещества в пожарогасителите трябва да съответстват на изискванията на чл. 7 от Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене.

Пожарогасителите да са с метална бутилка, съхраняваща гасителното вещество, изтласкващ газ, вентил с предпазен клапан, маркуч или пистолет за насочване на струята, етикет по образец на БДС EN 3, пломби и аксесоари.

Пожарогасители следва да са произведени не по-рано от 12 месеца от датата на доставка.

Пожарогасителите да са преминали техническо обслужване, извършено не повече от 30 дни преди датата на доставка, за което се изготвя протокол и се удостоверява чрез съответната маркировка. Копие от протокола се предоставя при доставката на пожарогасителите.

Пожарогасителите да притежават гасителна ефективност, удовлетворяващи изискванията за минимални категории пожари, съгласно разпоредбите на БДС EN 3-7:2004+A1:2007 „Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване” или еквивалентен.

#### 2.2 Технически изисквания към маркировката:

Всяко изделие да има маркировка „СЕ”, с нанесен до нея четири цифрен номер на нотифицираното лице, извършило оценката за съответствие, съгласно изискванията на „Наредбата за маркировката за съответствие“ /ДВ, бр.69 от 23.08.2005 г., изм. и доп. ДВ, бр. 66/15.08.2006 г./.

Трайно нанесена на корпуса на пожарогасителя маркировка съгласно БДС EN 3-7:2004+A1:2007.

Пожарогасителите да са с маркировка, съдържаща информация за типа, партиден или сериен номер, който позволява тяхната идентификация.

Маркировката трябва да е видима и четима, да бъде на български език, като допълнително може да бъде изписана и на други езици.

### 2.3 Технически изисквания към окомплектовка и опаковка:

Пожарогасителите да бъдат доставени в подходяща, обичайна за този вид стока опаковка, гарантираща и запазваща целостта и функционалните им качества при транспортиране и за целия срок на съхранение. Опаковката да бъде включена в цената.

Доставените пожарогасители да са заредени, напълно окомплектовани и готови за експлоатация.

3. Срок на доставка - до 60 дни, след датата на сключване на договора.

4. Гаранционен срок - не по-кратък от 24 месеца от датата на доставка.

### 5. Документи, придружаващи доставката на пожарогасителите:

- Сертификат за качество;
- Гаранционна карта;
- Инструкция за безопасна работа / на български език/;
- Декларация за съответствие;

### Приложение:

1. „Техническа спецификация“ за „Доставка на противопожарни средства за ТПС“

Съгласувано с:

.....инж. Бойко Стоилов  
Директор/ дирекция „ПЖПС“

.....инж. Венцислав Славков  
Зам. Директор „Локомотиви“, дирекция „ПЖПС“

.....инж. Стефан Костов  
Рък. отдел „РЕТПС“

.....инж. Георги Шумков  
Рък. управление „Ремонт на ТПС“

Изготвил:

..... инж. Невяна Маркова  
Главен експерт, тех. обезпечаване на доставки за ТПС

Задължено НН  
рекламент 2016/079  
основание