

ОДОБРЯВАМ:

ТЕОДОРА БУНАРДЖИЕВА
И.Д. ДИРЕКТОР „ОА”

Възложено на основание
Решение № 2026/689

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за Обособена позиция №1:

„Доставка и монтаж на инверторни климатици за работни помещения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служители в „БДЖ-ПП” ЕООД, ППП София”

1. Състав и описание на обекта, обхват на дейностите, описание на текущото състояние, очаквани резултати:

След извършен оглед на административните помещения на ул. „Майчина слава” № 2, ул. „Заводска” № 1 и ул. „Иван Вазов” № 3, в които работят служители от Централно управление на „БДЖ-ПП” ЕООД и ППП София се констатира работа при прегряващ микроклимат. Високите температури в помещения, които не отговарят на изискванията на Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места /ДВ бр. 63 от 2014 г./ са установени по обективен начин чрез измервания, на микроклимата на 15, 16, и 19.07.2021 г.

За минимизиране на неблагоприятното въздействие на високите температури е необходимо поставянето климатици в работните помещения, както следва:

- **Административна сграда на ул. „Майчина слава” № 2:**

Работно помещение	Площ /кв.м/	Обем /куб.м/	Инверторен климатик /вид/	Инверторен климатик /брой/
Отдел „Безопасност”	14,17	35,43	9000 BTU	1
Ръководител отдел „СУК”	13,10	32,75	9000 BTU	1
Отдел „СУК”	13,10	32,75	9000 BTU	1
Звено „Вътрешен одит”	13,10	32,75	9000 BTU	1
Зала „ЦПО”	59,88	149,70	24000 BTU	1
Управление на собствеността, ППП София	14,17	35,43	9000 BTU	1
Ремонт железен път, ППП София	13,10	32,75	9000 BTU	1
Юрисконсулт, ППП София	13,10	32,75	9000 BTU	1
Зам. Началник ремонт ЛД София	26,75	66,88	12000 BTU	1
Експерт технолог ремонт	12,81	32,03	9000 BTU	1
Вътрешна сигурност	13,91	34,78	9000 BTU	1
Ръководител район Подуяне	13,91	34,78	9000 BTU	1
Началник цех „Спомагателно звено”	13,10	32,75	9000 BTU	1
ОБЩО:				13

● **Административна сграда на ул. „Заводска” № 1 – КТБ:**

Два броя работни помещения на отдел „Контрол и статистика на приходите от превозна дейност” :

- Помещение 1 с площ -12 кв. м, обем – 48 куб. м – 1 бр. инвенторен климатик 9000 BTU
- Помещение 2 с площ -12 кв. м, обем – 48 куб. м – 1 бр. инвенторен климатик **9000 BTU**

Място на изпълнение на поръчката :

гр. София, ул. „Майчина слава” № 2, ЛД София, р-н Подуяне, Административна сграда, II и III етажи;

гр. София, ул. „Заводска” № 1, ЛД София, р-н София, Административна сграда – КТБ;

Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 30 /тридесет/ календарни дни.

2. Общи изисквания за изпълнение на поръчката

2.1. Нормативни изисквания

2.2. Лицензи и права на собственост – при необходимост се посочва изискване за прехвърляне на правата върху интелектуална собственост *Не*

3. Технически изисквания към продукта/ услугата

3.1. Основни технически характеристики на продукта:

1. Доставка и монтаж на инвенторен климатик (вътрешно и външно тяло) **9000 BTU – 13 броя**; клас A++; хладилен агент R 32; с препоръчителен капацитет в режим на отопление 50 куб. м; гаранция: мин. 24 месеца.
2. Доставка и монтаж на инвенторен климатик (вътрешно и външно тяло) **12000 BTU – 1 брой**; клас A++; хладилен агент R 32; с препоръчителен капацитет в режим на отопление 70 куб. м; гаранция: мин. 24 месеца.
3. Доставка и монтаж на инвенторен климатик (вътрешно и външно тяло) **24000 BTU – 1 брой**; клас A++; хладилен агент R 32; с препоръчителен капацитет в режим на отопление 150 куб. м; гаранция: мин. 24 месеца.

3.2. Специфични изисквания

3.3. Допълнителни изисквания, свързани с предмета на поръчката *Не*

4. Изисквания за стандартизация и унификация – *Не*

5. Изисквания за сервизно обслужване и описание на дейностите по гаранционна поддръжка *Не*

6. Изисквания към опаковката, маркировката, етикетването и консервацията, приемане

6.1. Изделията да бъдат опаковани в подходящи, обичайни за този вид стоки опаковки, гарантиращи и запазващи целостта при транспортиране и съхранение.

6.2. Приемането на доставка и монтаж на инвенторни климатици става от упълномощени представители на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, след писмено известие от страна на доставчика.

6.3. Предаването на стока се извършва с подписването на двустранен приемателно-предавателен протокол.

7. Гаранционен срок

7.1. Гаранционния срок на изделието: съгласно гаранционния срок на производителя, мин. 24 (двадесет и четири) месеца.

8. Съпроводителни документи при извършване на доставката или услугата


8.1. На всяко изделие да бъде маркирано – минимум знак на производителя (търговска марка);

8.2. Документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията;

Изпитвания (ако са приложими). *Не*


Изисквания за обучение. *Не*

Съгласувано с:


.....инж. Кирил Георгиев
Ръководител отдел „Управление на собствеността“

Замузено на основание
Регнамент 2016/689

Изготвил:


..... инж. Гергана Димова
Старши експерт НИ

Веселина Бончева
14.12.2025.