



# “БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1000, България  
факс: (+3592)9878869  
bdz\_passengers@bdz.bg  
www.bdz.bg



ОДОБРЯВАМ:

инж. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ

Управител на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет *„Поддръжка, сервизно и техническо обслужване на газови уреди, газови съоръжения и газова арматура за отоплителен сезон 2022/2023г. на територията на ЛД-София, район София и район Мездра“*

Газовите съоръжения, инсталации и уредите за природен газ в Локомотивно депо София са съоръжения с повишена опасност. Това са: газопроводи за природен газ, газорегулаторни табла, манометри, предпазно-отсекателни клапани, газови инсталации и газови уреди, сигнализатори за природен газ, газови горелки. Това са съоръжения с повишена опасност /СПО/ и подлежат на технически надзор от контролните органи съгласно Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, в сила от 03.09.2004г, изм.ДВ бр.60 от 20Юли 2018г. Съгласно чл. 247(2), т.1 от тази наредба: Ползвателят, в случая Локомотивно депо София, е длъжен да осигури безопасната експлоатация чрез поддържането, ремонта и преустройството на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации и газовите уреди. За тази цел се сключва договор с фирма, притежаваща удостоверение за извършване на тази дейност от лица, които са вписани в регистъра по чл.36, ал.1 ЗТИП.

Съгласно изискванията на Наредбата обслужващата фирма извършва:

- на основание чл. 255: Ползвателите на газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации и горивни уредби осигуряват извършването на метрологичен контрол на манометрите, по които се контролира налягането в тези съоръжения, по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет (ДВ, бр. 98 от 2003 г.).


- на основание чл. 256: Ползвателите осигуряват най-малко веднъж на 12 месеца извършването на проверка на изправното действие и настройката на предпазно-отсекателните клапани, монтирани на газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации и горивни уредби.

- на основание чл. 257: Ползвателите осигуряват най-малко веднъж на 12 месеца извършването на проверка на изправното действие и настройката на сигнализаторите за природен газ.

Газовите уреди, инсталации и съоръжения са описани по вид и местонахождение в таблица 1.

№	Наименование на продукта, тип, марка и технически характеристики	Местонахождение	Брой	Период на обслужване
1	Инфрачервени излъчватели RE-VERVER-RAY, тип EDX 60-150	Лок. депо р-н София - хале цех „Талиги“	3	веднъж месечно за 4 месеца през отоп. сезон
2	Инфрачервени излъчватели RE-VERVER-RAY	Лок. депо р-н София - хале цех „Струтарно“	8	веднъж месечно за 4 месеца през отоп. сезон
3	Инфрачервени излъчватели RE-VERVER-RAY	Лок. депо р-н София - хале цех „ПР“	10	веднъж месечно за 4 месеца през отоп. сезон
4	Инфрачервени излъчватели MSM18L	Лок. депо р-н София - хале цех „Ремонт“	15	веднъж месечно за 4 месеца през отоп. сезон
5	Керамични излъчватели тип B642SN	Лок. депо р-н Мездра - хале № 5	14	веднъж месечно за 4 месеца през отоп. сезон
6	Водогреен котел VITRIX 115KW	Лок. депо р-н София	1	веднъж месечно за срок от 12 м.
7	Водогреен котел DAKON P190	Лок. депо р-н Мездра - Адм. Сграда	1	веднъж месечно за срок от 12 м.
8	Водогреен котел DAKON P360	Лок. депо р-н Мездра - хале № 2	1	веднъж месечно за срок от 12 м.
9	Газсигнализатори	ЛД-София общо	30	веднъж за 12м.
10	Предпазно отсекателни клапани (ПОК)	ЛД-София общо	12	веднъж за 12м.
11	Манометри	ЛД-София общо	17	веднъж за 12м.
12	Газоразпределителна инсталация	ЛД-София общо	11	веднъж за 12м.

С уважение,

  
 инж. Николай Николов  
 Зам. директор, вагони  
 Съгласувано с:

инж. Пламен Стойков  
 Ръководител отдел „РЕВ“  
 Изготвил:

инж. Емил Борисов  
 Гл. експерт, технически

Замислено на основание  
 Регламент 2