



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ

бул. “М. Луиза” № 102, София 1202, България

тел.: (+359 2) 832 40 18; (+359 2) 932 33 44

факс: (+359 2) 931 16 95



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

Извършване на услугата “Поддръжка, сервизно и техническо обслужване на газови уреди, газови съоръжения и газова арматура за отоплителен сезон 2020/2021г. на територията на Локомотивно депо София - район София, район Мездра

Газовите съоръжения, инсталации и уредите за природен газ в Локомотивно депо София са съоръжения с повишена опасност. Това са: газопроводи за природен газ, газорегулаторни табла, манометри, предпазно-отсекателни клапани, газови инсталации и газови уреди, сигнализатори за природен газ, газови горелки. Тези съоръжения са опасни при неправилна експлоатация и подлежат на технически надзор от контролните органи съгласно Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, в сила от 03.09.2004г, изм.ДВ бр.60 от 20Юли 2018г. Съгласно чл. 247(2), т.1 от тази наредба: Ползвателят, в случая Локомотивно депо София, е длъжен да осигури безопасната експлоатация чрез поддържането, ремонта и преустройството на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации и газовите уреди. За тази цел се сключва договор с фирма, притежаваща удостоверение за извършване на тази дейност от лица, които са вписани в регистъра по чл.36, ал.1 ЗТИП.

Съгласно изискванията на Наредбата обслужващата фирма извършва:

- на основание чл. 255: Ползвателите на газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации и горивни уредби осигуряват извършването на метрологичен контрол на манометрите, по които се контролира налягането в тези съоръжения, по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет (ДВ, бр. 98 от 2003 г.).

- на основание чл. 256: Ползвателите осигуряват най-малко веднъж на 12 месеца извършването на проверка на изправното действие и настройката на предпазно-отсекателните клапани, монтирани на газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации и горивни уредби.

- на основание чл. 257: Ползвателите осигуряват най-малко веднъж на 12 месеца извършването на проверка на изправното действие и настройката на сигнализаторите за природен газ.

Служителите на ГД "ИДТН" писмено разпореждат спиране от експлоатация на съоръженията, работещи с природен газ, когато те престанат да съответстват на нормативните изисквания на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, в сила от 03.09.2004г, изм.ДВ бр.60 от 20Юли 2018г или са констатирани повреди или неизправности. Спират се още:

- нерегистрирани съоръжения пред органите за технически надзор;
- съоръжения, на които не е извършен технически преглед съгласно чл. 359, ал. 1, т. 1 - 6;
- съоръжения, негодни за безопасна експлоатация;
- съоръжения, без нанесена маркировка за съответствие съгласно приложимата наредба по чл. 7 ЗТИП;
- изтекъл определеният в техническата документация на съоръжението срок за експлоатация.

№	Наименование на продукта, тип, марка и технически характеристики	Местонахождение	брой	Период на обслужване
1	Инфрачервени излъчватели EVCERK-SR250-SR200	Лок. депо р-н София- хале цех „ЕМВ“	3	Отоплит. сезон -4м.
2	Инфрачервени излъчватели RE-VERVER-RAY, тип EDX 60-150	Лок. депо р-н София -хале цех „Талиги“	3	Отоплит. сезон -4м.
3	Инфрачервени излъчватели RE-VERVER-RAY	Лок. депо р-н София- хале цех „Стругарно“	8	Отоплит. сезон -4м.
4	Инфрачервени излъчватели RE-VERVER-RAY	Лок. депо р-н София- хале цех „ПР“	10	Отоплит. сезон -4м.
5	Инфрачервени излъчватели MSM18L	Лок. депо р-н София -хале цех „Ремонт“	15	Отоплит. сезон -4м.
6	Керамични излъчватели тип B642SN	Лок. депо р-н Мездра -хале № 5	14	Отоплит. сезон -4м.
7	Водогреен котел VITRIX 115KW	Лок. депо р-н София	1	12 месеца
8	Водогреен котел DAKON P190	Лок. депо р-н Мездра – Адм. Сграда	1	12 месеца
9	Водогреен котел DAKON P360	Лок. депо р-н Мездра -хале № 2	1	12 месеца
10	Газсигнализатори	–	33	1 път годишно
11	Предпазно отсекателни клапани (ПОК)	–	12	1 път годишно
12	Манометри	–	17	1 път годишно
13	Газоразпределителна инсталация	–	11	1 път годишно