



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ

гр. Пловдив 4002, бул. „Васил Априлов” №3
тел./факс: (+359 32) 626 532
e-mail: ppp_po@bdz.bg
www.bdz.bg/

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

ОДОБРЯИ
ИНЖ. АНЖОН ЧАГДАКОВ
ДИРЕКТОР НА ППП-ПЛОВДИВ



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Годишно обслужване на Вътрешни пожарни кранове (ВПК), вкл. измерване налягане на водната струя, поставяне на стикери и протоколиране в обектите Административна сграда на ППП-Пловдив, Локомотивно депо-Пловдив и ВРЦ-Пловдив"

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Годишно обслужване на ВПК, вкл. измерване налягане водна струя, поставяне на стикери и протоколиране в обектите Административна сграда на ППП-Пловдив, Локомотивно депо-Пловдив и ВРЦ-Пловдив.

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

2.1. Правна правоспособност: Участникът трябва да притежава **Разрешение за осъществяване на дейности по поддържане и обслужване на пожарогасителни системи (ПГС) и пожарни кранове(ПК)**, издадено от ГДПБЗН-МВР съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за МВР и в съответствие с наредба №8121з-531/2014 г;

2.2 Техническа компетентност: Изпълнителят се задължава да извършва техническото обслужване и проверките на вътрешните пожарни кранове в строго съответствие с изискванията на стандарт **БДС-EN 671-3**;

2.3. Квалификация на персонала: Дейностите трябва да се изпълняват от лица, притежаващи документи за специална професионална подготовка за поддържане на противопожарни системи, съгласно изискванията на наредба 8121з-531/2014 г.

3. ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ОБСЛУЖВАНЕТО:

Дейностите по обслужването да доведат до напълно функциониране на ВПК в трите обекта, съгласно изискванията по **БДС EN 671-3**.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБСЛУЖВАНЕТО:

4.1. Измерване на налягане на водната струя във ВПК 35 броя (подмяна на дефектирани компоненти при необходимост);

***Забележка:** Всички посочени в настоящата техническа спецификация стандарти, технически спецификации, оценки за съответствие или други нормативно установени документи (включително БДС, БДС EN, EN и международни стандарти) се прилагат заедно с уточнението „или еквивалентни“, съгласно чл. 48, ал. 2 от ЗОП.

5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО:

Протоколи от изпитания, поставяне на съответните стикери.

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Съгласно **необходимото технологично време** за изпълнението на посочения обем работа, но не повече от 10 (десет) работни дни от писмена заявка на Възложителя.

7. МЯСТО ЗА ГОДИШНОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ:

Адреси за обслужване	Количество /брой/
1. Административна сграда на ППП-Пловдив: град Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 3, лице за контакт: Сашко Йорданов-главен експерт, ръководител звено "Сигурност", тел. 0888774574	14
2. Локомотивно депо-Пловдив: град Пловдив, ул. "Академик Динеков" № 2, лице за контакт: Сашко Йорданов-главен експерт, ръководител звено "Сигурност", тел. 0888774574	6
3. Ремонтен цех-Пловдив: гр. Пловдив, Южна индустриална зона, лице за контакт: Сашко Йорданов-главен експерт, ръководител звено "Сигурност", тел. 0888774574	15

Изготв
Сашко

л звено "С"

Заличена информация на основание Регламент 2016/679