



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ул. “Цар Освободител” № 112А, Г.Оряховица 5120., България
ppp_go@bdz.bg
www.bdz.bg

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

ОДОБРЯВАМ:

инж. Димитър Димитров
Директор ППП – Горна Оряховица



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За планирана обществена поръчка с предмет
„Профилактика, ремонт, технически прегледи и сервизно поддържане на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и природен газ на територията на ППП Г.Оряховица за периода от ноември 2026 г. до април 2027 г. включително”

1. Състав и описание на услугата:

1.1 Ежемесечна абонаментна поддръжка на оборудването на газови отоплителни инсталации и котли за отопление и БГВ на територията на ППП Г.Оряховица за периода от ноември 2026 г. до април 2027 г. включително.

1.2 Съгласно изискванията на чл.256 и чл. 257 от „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ”, изправното действие и настройките се извършват не по-рядко от един път на 12 месеца, като дейността се възлага на лица съгласно чл. 247, ал.2, т.1. от същата Наредба.

За отоплителен сезон 2026 – 2027 година, е необходимо да се извършат проверки на газовите инсталации на природен газ в ППП – Горна Оряховица, както следва:

1.2.1 Превозна служба Горна Оряховица

- Водогреен газов котел Termostahl ENP – 200 -16р.
- Водогреен газов котел Termostahl ENP 120 - 16р.
- проверка сензор за наличие на газ метан TGS-813 – 2 бр.
- настройка на предпазно – изпускателни клапани и регулатори на газова линия – 1бр.
- проверка на газопроводна инсталация за пропуски на газ и дефекти – 1бр.
- проверка и настройка на термостати котли, автоматика и настройка горелка - 2бр.

1.2.2 Локомотивно депо Горна Оряховица

- Промислен / площадков/ газопровод -1бр.,
- Промислена газова инсталация с газоразпределителни табла /ГРТ/ - 4бр.
- Топловъздушни апарати TBA Robur 63,8kW – 50 бр.
- Генератор за горещ въздух GR 250 – 1бр.
- проверка промислен /площадков/ газопровод – до 1км. – 1бр.
- проверка сигнализатори за природен газ / “GAS-TRANSmiter DGS510-Cd” / – 16 бр.
- газсигнализаторни централи – 4 бр.
- настройка на предпазно-изпускателни клапани/ ПИК MVS/1,DN20 / - 4 бр.



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ул. “Цар Освободител” № 112А, Г.Оряховица 5120., България
ppp_go@bdz.bg
www.bdz.bg

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

- регулатори на газова линия – 4бр. /BD 274,DN50 -1 бр; BD 240, DN40 - 2бр; BD 260, DN25 - 1бр./
- техническо обслужване на генератор за горещ въздух – 1бр.
- техническо обслужване на ТВА - 50 бр.

1.2.3 Административна сграда ППП Горна Оряховица

- проверка сензор за наличие на газ метан GECA ST441M – 2 бр.
- проверка на газопроводна инсталация за пропуски на газ и дефекти – 1бр.

1.3. Ремонт /при необходимост/ на ТВА Robur 63,8kW

2. Общи изисквания за изпълнение на поръчката

2.1. Нормативни изисквания – Съгласно изискванията на чл.256 и чл. 257 от „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ”, изправното действие и настройките се извършват не по-рядко от един път на 12 месеца, като дейността се възлага на лица съгласно чл. 247, ал.2, т.1. от същата Наредба.

2.2. Лицензи и права на собственост – при необходимост се посочва изискването за прехвърляне на правата върху интелектуална собственост - **НЕ СЕ ИЗИСКВА**

3.Технически изисквания към услугата: **НЕ СЕ ИЗИСКВА**

4. Изисквания за стандартизация и унификация; **НЕ СЕ ИЗИСКВА**

(изисквания за съответствие със стандартизационни документи)

5. Изисквания за сервизно обслужване и описание на дейностите по гаранционна поддръжка; **НЕ СЕ ИЗИСКВА**

6. Изисквания към опаковката, маркировката, етикетирането и консервацията; **НЕ СЕ ИЗИСКВА**

7. Гаранционен срок: при извършване на ремонтни дейности не по-малко от 12 месеца.

8. Съпроводителни документи при извършване на доставката или услугата: Протоколи за извършените проверки

9. Изисквания за обучение; **НЕ СЕ ИЗИСКВА**

Изготвил:

инж. Даниел Цвятков

Началник цех „Подготвителен”