



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ

гр. Пловдив 4002, бул. „Васил Априлов“ №3
тел./факс: (+359 32) 626 532
e-mail: ppp_plo@bdz.bg
www.bdz.bg/

Member of CISO Federation



ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. АНТОН ЧАРДАК
ДИРЕКТОР ППП ПЛОВДИВ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:

„Доставка на газ пропан за отопление на ремонтните халета в Локомотивно депо Пловдив“

I. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

Ремонтната дейност извършвана в Локомотивно депо Пловдив ППП Пловдив се осъществява в две ремонтни халета - Дизелов цех и Подемен цех. За отопление на халетата през зимния сезон са монтирани 6 броя газово – керамични излъчватели, които работят с втечен газ пропан в бутилки БВГ 100.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА:

Втечен газ пропан, с показатели, както следва:

1. Описание – представлява летлив въглеродород /газ: пропан C_3H_8 /.
2. Относителна плътност на пропана спрямо въздух = $1 / 1,56 \text{ kg}$
3. Молекулно тегло, в g/mol - 44,10 g/mol
4. Температура на samozapalване, $^{\circ}\text{C}$ - 466 $^{\circ}\text{C}$
5. Налягане на наситените пари при $t \text{ } 45^{\circ}\text{C}$, МПа - 1,6 МПа
6. Специфична топлина на изгаряне минимална в течно състояние - 65608 KJ/m^3
7. Специфична топлина на изгаряне максимална в газообразно състояние – 85627,3 KJ/m^3

III. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. Количество на доставката - **3320 килограма.**
2. Място на доставката: град Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков“ №2, Локомотивно депо Пловдив, ППП Пловдив.
3. Срока за доставка на всяко едно от заявените количества пропан да е не повече от 3(три) работни дни.
4. Пропанът да се доставя в бутилки БВГ 100 собственост на доставчика. Дейностите по пълнене, транспорт, експлоатация, както и изискванията към техническите средства при осъществяване на доставката (изисквания към бутилки, регистрация и /или/ техническо освидетелстване, периодични прегледи, ревизии и други) да се извършват и съблюдават съгласно „Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане“.
5. Всяка партида от пропана да е съпроводена с документ, който да съдържа:
 - наименованието на завода-производител;
 - наименование на продукта;
 - количеството на продукта;
 - сертификат за качество /анализно свидетелство/;
 - номерът на бутилката;

Съгласувал:
инж. Илко Илиев
Началник Локс

Изготвил:
инж. Елена Атанасова,
Главен експерт „ЕЕ“